



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
– PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
– NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw ● Phone (22) 5421354; (22) 5421349 ● Fax (22) 5421287 ● e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY**  
**HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/B/0437/03/2007

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Grzejniki centralnego ogrzewania PURMO bez ożebrowania konwekcyjnego**  
**- HYGIENE-H 10, 20, VENTIL HYGIENE-HV 10, 20; VENTIL HYGIENE M-HVM 10, 20; PLANORA HYGIENE PHV 10, 20**

Zawierający / containing: stal malowaną proszkowo i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej w tym w obiektach oświatowo wychowawczych oraz zakładach usługowych i produkcyjnych, obiektach służby zdrowia i innych pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:


Zawieszenie grzejników 10 cm od ściany i wysokość grzejników do 600 mm włącznie.

Wytwórca / producer:

RETTIG HEATING Sp. z o.o.  
44-203 Rybnik  
ul. Przemysłowa

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

RETTIG HEATING Sp. z o.o.  
44-203 Rybnik  
ul. Przemysłowa




Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2012-09-13 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2012-09-13  
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 13 września 2007

The date of issue of the certificate: 13th September 2007

Kierownik  
Zakładu Higieny Komunalnej

  
Dr Janusz Świątczak